



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No E-2- 21927

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **Kompaktni prekidači snage(MCCB) s termomagnetskim isklonom**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **TERASAKI**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) TEAMBREAK**
Type: **E(S) 125(160;250;400;630 NJ(NE)**
2) TEAMBREAK XS800NJ
3) TEAMBREAK
E(S)160(250)-SJ(SCJ;SF;FCF) (xx-xxA) FC(FCT)

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Zagrebačka cesta 156 F**
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci:		(Specification)
1)	Napon:	500(690)V/50-60Hz
2)	Struja:	10-800A
3)	Prekidna moć:	16;25;35;40;65;80kA
4)	Stupanj zaštite:	IP20
5)	Zemlja proizvodnje:	JAPAN

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **14980 / 10.11.2011**
Test report number and date

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010.)
- HRN EN 60947-2:2008
- HRN EN 60947-2/A1:2011
- HRN EN 60947-3:2010

Valjanost do: **14.11.2013**
Valid until:

Datum: **14.11.2011**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person:

Ivan Levstek, dipl.ing

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 14980 / 2011

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	Kompaktni prekidači snage(MCCB) s termomagnetskim isklopom
Tip/model:	TEAMBREAK E(S) 125(160;250;400;630 NJ(NE) TEAMBREAK XS800NJ TEAMBREAK E(S)160(250)-SJ(SCJ;SF;FCF) (xx-xxA) FC(FCT)
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010.)
- HRN EN 60947-2:2008
- HRN EN 60947-2/A1:2011
- HRN EN 60947-3:2010

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.

SVJEDODŽBA br. E-2- 21927 od 14.11.2011

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

JOZAN TURINA - DIREKTOR

(ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
14.11.2011

EXTEH d.o.o.
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F
Tel.: (01) 3867-460

Podpis odgovorne osobe:

