



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2-21484

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

PODNOŽJA ZA VISOKOČINSKE OSIGURAČE NVO

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

WEBER-KAWETRA GmbH

Tip-ovi:  
Type:

- 1) NHU(B)-00S(SB);NHU(B)-00x3S(SB,KS)
- 2) NHZ-0S(SB );NHZ-0x3S(SB)
- 3) NHZ-1S(SB);NHU-1x3S(SB)
- 4) NHZ-2S(SB)
- 5) NHU-2x3S(SB)
- 6) NHZ-3S(SB);NHU-3x3S(SB);NHZ-4S

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

EXTEH d.o.o.  
Zagrebačka cesta 156 F  
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci:

(Specification)

- |    |                     |  |
|----|---------------------|--|
| 1) | Napon:              | 660V 50Hz  |
| 2) | Struja:             | 400A max   |
| 3) | Napomena:           | Za umetak 1)NVO 00;NVO 00C; 2) NVO 0<br>3)NVO 1;NVO 1C; 4,5) NVO 2;NVO 2C; 6)NVO3;NVO 3C |
| 4) | Zemlja proizvodnje: | MADARSKA   |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

12762 / 07.04.2010

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima sljedećih normi i propisa:

- It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);
  - HRN HD 60269-2-1:2009

Valjanost do:  
Valid until:

19.04.2012

Datum:  
Date:

19.04.2010



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Ivan Lovstek, dipping.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 12762 / 2010

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	PODNOŽJA ZA VISOKOUČINSKE OSIGURAČE NVO
Tip/model:	NHU(B)-00S(SB);NHU(B)-00x3S(SB,KS) NHZ-0S(SB );NHZ-0x3S(SB) NHZ-1S(SB);NHU-1x3S(SB) NHZ-2S(SB) NHU-2x3S(SB) NHZ-3S(SB);NHU-3x3S(SB);NHZ-4S
Proizvođač/ trgovačka marka:	WEBER-KAWETRA GmbH

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);
- HRN HD 60269-2-1:2009

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 21484 od 19.04.2010
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURLINA DIREKTOR  
(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
19.04.2010

M.P.  
EXTEH d.o.o. 11  
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F  
Tel.: (01) 3867-460

Potpis odgovorne osobe:

