



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 21483

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: NISKONAPONSKI VISOKOUĆINSKI OSIGURAČI NVO
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: EFEN - SMART-VILL KFT.
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) NH 00C
Type: 2) NH 1C
3) NH 2C
4) NH 3C
5) NH 4M
6) NH 00;NH 0M
7) NH 0;NH 0M
8) NH 3;NH 3M

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.
Applicant: Zagrebačka cesta 156 F
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	500V 50Hz
2) Struja:	1) 2-100A 2)25-160A 3)25-250A 4)80-400A 5)400-1250A 6)2-160A 7)16-160A 8)160-630A
3) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 12761 / 07.04.2010
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);
- HRN EN 60269-1:2002

Valjanost do: 19.04.2012
Valid until:

Datum: 19.04.2010
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 12761 / 2010

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	NISKONAPONSKI VISOKOUCINSKI OSIGURAČI NVO
Tip/model:	NH 00C NH 1C NH 2C NH 3C NH 4M NH 00;NH 0M NH 0;NH 0M NH 3;NH 3M
Proizvođač/ trgovačka marka:	EFEN - SMART-VILL KFT.

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09); - HRN EN 60269-1:2002	
Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 21483 od 19.04.2010

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN PURINA - DIREKTOR


(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
19.04.2010

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

EXTEH d.o.o. ¹¹
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F
Tel.: (01) 3867-460





ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 12761

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: NISKONAPONSKI VISOKOUČINSKI OSIGURAČI NVO

Tip proizvoda: 1) NH 00C ; 2) NH 1C ; 3) NH 2C ; 4) NH 3C ; 5) NH 4M ;
6) NH 00; NH 0M ; 7) NH 0; NH 0M ; 8) NH 3; NH3M

Proizvođač/robna marka: EFEN-SMART-VILL KFT

Zemlja proizvodnje: MAĐARSKA

Napon/Frekvencija: 500V~50Hz

Struja: 1) 2-100A ; 2) 25-160A ; 3) 25-250A ; 4) 80-400A ; 5) 400-1250A
6) 2-160A ; 7) 16-160A ; 8) 160-630A

Napomena

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);

norme: HRN EN 60269-1:2002.

- Datum ispitivanja: 07.04..2010.

Ispitao:
Damir Jakopović dipl.ing.



Odobrio:
Ivan Levstek, dipl.ing.