



INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d.

Zavod za visoki napon i mjerenja

ENERGY INSTITUTE Inc.

High Voltage and Measurements Department

POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI
NOTIFICATION CERTIFICATE

NC-0406/09

Datum Date	2009-01-16	Omot spisa File number	9/101/09.LAB
Naručitelj Customer	IZOELEKTRO d.o.o. Pesnica pri Mariboru 42a 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, EU		
Predmet nostrifikacije Notification object	Niskonaponski metaloksidni odvodnici prenapona unutarnje ugradbe IP20 tip TY1, TY2, TY4 i TY6; In/Imax (kA): 6/10, 10/20, 16/40, 20/40, 30/60, 40/80, 50/100 i 60/140; Uc (V): 275, 320, 385 i 440 V, klase I. i II.		
Proizvođač Manufacturer	IZOELEKTRO d.o.o. Pesnica pri Mariboru 42a 2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, EU		
Način ispitivanja Test method	EN 61643-11/2002+A11/2007 odnosno IEC 61643-1/2005		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0406/09 od 2009-01-16		
Zaključak Conclusion	NN odvodnici tip TY1, TY2, TY4 i TY6 unutarnje ugradbe, klase I i II., zadovoljavaju navedene norme.		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	-		

Ovaj dokument nije potvrda o sukladnosti proizvoda. Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

This paper is not a certificate on conformity of product. The responsibility for conformity of any product having the same designation with that tested rests with the manufacturer.

Po ovlaštenju direktora
Manager



INSTITUT
ZA ELEKTROPRIVREDU
I ENERGETIKU
ZAGREB

mr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.



INSTITUT ZA ELEKTROPRIVREDU I ENERGETIKU d.d.

Zavod za visoki napon i mjerenja

ENERGY INSTITUTE Inc.

High Voltage and Measurements Department

IZVJEŠTAJ O NOSTRIFIKACIJI

NR-0406/09

NOSTRIFICATION REPORT

Datum Date	2009-01-16	Omot spisa File number	9/101/09.LAB
Naručitelj Customer	IZOELEKTRO d.o.o. Pešnica pri Mariboru 42a 2211 Pešnica pri Mariboru, Slovenija, EU		
Predmet nostrifikacije Notification object	Niskonaponski metaloksidni odvodnici prenapona unutarnje ugradbe IP20 tip TY1, TY2, TY4 i TY6; In/Imax (kA): 5/10, 10/20, 15/40, 20/40, 30/60, 40/80, 50/100 i 80/140; Uc (V): 275, 320, 385 i 440 V, klase I. i II.		
Proizvođač Manufacturer	IZOELEKTRO d.o.o. Pešnica pri Mariboru 42a 2211 Pešnica pri Mariboru, Slovenija, EU		
Uzorak Sample	-		
Način ispitivanja Test method	EN 61643-11/2002+A11/2007 odnosno IEC 61643-1/2005		
Opseg izvještaja Comprised	11+129 stranica pages		
Zaključak Conclusion	NN odvodnici tip TY1, TY2, TY4 i TY6 unutarnje ugradbe, klase I i II., zadovoljavaju navedene norme.		

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

The test results relate only to the samples tested.

Nostrifikaciju obavio
Nostrified by

Po ovlaštenju direktora
Manager

Josip Kučak, dipl. ing. el.



mr. sc. Srećko Bojić, dipl. ing. el.