



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No E-2- 21533

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product: **PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB)**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name: **TERASAKI**

Tip-ovl:  
Type: **1) 1a)pomoćni kontakti: SHT;UVT;AX;AX/NO;AX/NC;AL/CO;AL/NO;  
AL/NC  
1b)motorni pogon :MCCBS 125AC;MCCB 250AC;MCCBS 400-630AC  
1c)ručna eklopka HP (IP54) s/bez ključa:MCCBS 125AC;MCCBS250AC;  
MCCBS 400-630AC**

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant: **EXTEH d.o.o.  
Zagrebačka cesta 156 F  
10000 ZAGREB**

Tehnički i drugi podaci:	(Specification)
1) Napon:	1)100-240V 50Hz 2)200-480V 50Hz
2) Struja:	1)10-630A; 2) 800-160A
3) Stupanj zaštite:	IP 20
4) Napomena:	a)za prekidače 10-630A b)za prekidače 800-1600A
5) Zemlja proizvodnje:	JAPAN

Broj i datum izvješća o isplivanju: **13012 / 25.05.2010**  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10)
- HRN EN 60204-1:2008;HRN EN 61058-1:2007+A2:2008

Valjanost do: **26.05.2012**  
Valid until:

Datum: **26.05.2010**  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su islovljeni s isplanim uzorkom.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 13012 / 2010

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	PRIBOR ZA KOMPAKTNE PREKIDAČE SNAGE (MCCB)
Tip/model:	1a)pomoćni kontakti: SHT;UVT;AX;AX/NO;AX/NC;AL/CO;AL/NO; AL/NC 1b)motorni pogon :MCCBS 125AC;MCCB 250AC;MCCBS 400-630AC 1c)ručna sklopka HP (IP54) s/bez ključa:MCCBS 125AC;MCCBS250AC; MCCBS 400-630AC
Proizvođač/ trgovačka marka:	TERASAKI

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

-Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10)  
- HRN EN 60204-1:2008;HRN EN 61058-1:2007+A2:2008

Dokument izdan od  
Zavoda za ispitivanje  
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 21533 od 26.05.2010

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

**ZORAN JURINA DIREKTOR**

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
26.05.2010

M.P.

**EXTEH** d.o.o. <sup>11</sup>  
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F  
Tel.: (01) 3867-460

Potpis odgovorne osobe:

