



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 21733

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: RAZVODNI ORMAR UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)  
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: GEYER GmbH  
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: 1) VU 142 (18.61.05)  
Type: 2) VU 243 (18.62.05)  
3) VU 344 (18.63.05)

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.  
Applicant: Zagrebačka cesta 156 F  
10000 ZAGREB

| Tehnički i drugi podaci: |                     | (Specification:)  |
|--------------------------|---------------------|---|
| 1)                       | Napon:              | 400V 50Hz   |
| 2)                       | Stupanj zaštite:    | IP 30   |
| 3)                       | Napomena:           | Max 12 modula po redu<br>Jednodjelni, dvodjelni, trodjelni<br>ugrađena N/PE stezaljka |
| 4)                       | Zaštitna klasa:     | II  |
| 5)                       | Zemlja proizvodnje: | GRČKA   |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 14120 / 10.12.2010.  
Test report number and date:

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010.)
- HRN EN 60439-1:2005+A1:2005
- HRN EN 60439-3:2005+A1:2005+A2:2005

Valjanost do: 10.12.2012  
Valid until:

Datum: 10.12.2010  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ  
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU**  
**br. E- 2-14120**

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNI ORMARIĆ UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)

Tip proizvoda: 1) VU 142 (18.61.05)  
2) VU 243 (18.62.05)  
3) VU 344 (18.63.05)

Proizvođač: GEYER GnbH-Grčka

Napon: 400V / 50Hz

Struja: -

Napomena: Max 12 modula po redu  
Jednoredni; dvoredni i troredni,  
ugrađena N/PE stezaljka

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP 30

**ZAKLJUČAK**

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:  
- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/10);  
- norme: HRN EN 60439-1:2005+A1:2005  
HRN EN 60439-3:2005+A1:2005+A2:2005

Datum ispitivanja: 10.12.10.

Ispitao:   
Damir Jakopović dipl.ing.



Odobrio:   
Ivan Levstek, dipl.ing.

*Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.*

*Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.*

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 14120 / 2010

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Proizvođač / Uvoznik:           | EXTEH d.o.o.<br>Zagrebačka cesta 156 F<br>10000 ZAGREB      |
| Naziv proizvoda:                | RAZVODNI ORMAR UGRADNI (BEZ UGRAĐENE OPREME)                |
| Tip/model:                      | VU 142 (18.61.05)<br>VU 243 (18.62.05)<br>VU 344 (18.63.05) |
| Proizvođač/<br>trgovačka marka: | GEYER GmbH  |

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 41/2010.)
- HRN EN 60439-1:2005+A1:2005
- HRN EN 60439-3:2005+A1:2005+A2:2005

Dokument izdan od  
Zavoda za ispitivanje  
kvalitete d.o.o.:

**SVJEDODŽBA br. E-2- 21733 od 10.12.2010**

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

*ZORAN ŠVAINA-DIREKTOR*

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
10.12.2010

M.P. **EXTEH** d.o.o. <sup>11</sup>  
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F  
Tel.: (01) 3867-460

Potpis odgovorne osobe:

*[Handwritten signature]*