



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 21469

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product: **STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA (RCCB-RCD)**

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name: **DOEPKE&Co. GmbH**

Tip-ovl:
Type: **1) AC TIP:DFS;DFS4
(2pol.23.21.xx;23.22.xx;23.32.xx;23.42xx;
4pol.23.24.xx;23.34.xx;23.44.xx;23.54.xx;23.64.xx;23.74.xx)
2) A TIP: DFS 2A; DFS 4A (23.80.xx)**

Podnositelj zahtjeva:
Applicant: **EXTEH d.o.o.
Zagrebačka cesta 156 F
10000 ZAGREB**

Tehnički i drugi podaci:		(Specification)
1)	Napon:	230/400V 50Hz
2)	Struja:	In: 1)2pol.16/25/40/63A 4pol.25/40/63/80/100/125A 2)2pol. i 4pol. 16/25/40/63/80/100/125A
3)	Stupanj zaštite:	IP40
4)	Napomena:	Prekidna moć: 10kA; diferencijalna struja:0,01;0,03; 0,1;0,3;0,5A
5)	Zemlja proizvodnje:	NJEMAČKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: 12735 / 07.04.2010
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);
- HRN EN 61008-1:2007
- HRN EN 61008-2-1:2007

Valjanost do: 09.04.2012
Valid until:

Datum: 09.04.2010
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 12735 / 2010

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	STRUJNA ZAŠTITNA SKLOPKA (RCCB-RCD)
Tip/model:	AC TIP:DFS;DFS4 (2pol.23.21.xx;23.22.xx;23.32.xx;23.42xx; 4pol.23.24.xx;23.34.xx;23.44.xx;23.54.xx;23.64.xx;23.74.xx) A TIP: DFS 2A; DFS 4A (23.80.xx)
Proizvođač/ trgovačka marka:	DOEPKE&Co. GmbH

Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 101/09);
- HRN EN 61008-1:2007
- HRN EN 61008-2-1:2007

Dokument izdan od Zavoda za ispitivanje kvalitete d.o.o.:	SVJEDODŽBA br. E-2- 21469 od 09.04.2010
---	---

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠUKINA, DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
09.04.2010

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

EXTEH d.o.o. "11"
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F
Tel.: (01) 3867-460

