



# SVJEDODŽBA

Certificate

br. No E-2-21729

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:  
Product:

**STRUJNI TRANSFORMATOR**

Proizvođač/Trgovačka marka:  
Manufacturer/Brand name:

**RTR ENERGIA S.L.**

Tip-ovi:  
Type:

1) SW 3/60 ; SW 3/100 ; SW 4/200-1500  
2) SPLIT CORE MODEL: RT 30R;RT 60R;RT 80R;RT 100R;RT 125R;RT 160R

Podnositelj zahtjeva:  
Applicant:

**EXTEH d.o.o.**  
Zagrebačka cesta 166 F  
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- |    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1) | Struja:             | 60;75;100;200;250;300;400;600;1000;1500 |
| 2) | Stupanj zaštite:    | IP 20                                   |
| 3) | Napomena:           | STRUJA SEKUNDARA:5Amax                  |
| 4) | Zemlja proizvodnje: | ŠPANJOLSKA                              |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:  
Test report number and date:

14100 / 08.02.2011

## ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima sljedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN EN 60044-1:2001+A2:2006

Valjanost do: 10.02.2013  
Valid until:

Datum: 10.02.2011  
Date:



Ovlaštena osoba  
Signature of authorized person

Ivan Lovstek, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 14100 / 2011

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	STRUJNI TRANSFORMATOR
Tip/model:	SW 3/60 ; SW 3/100 ; SW 4/200-1500 SPLIT CORE MODEL: RT 30R;RT 60R;RT 80R;RT 100R;RT 125R;RT 160R
Proizvođač/ trgovačka marka:	RTR ENERGIA S.L.

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže  
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- HRN EN 60044-1:2001+A2:2006

Dokument izdan od  
Zavoda za ispitivanje  
kvalifete d.o.o.:

**SVJEDODŽBA br. E-2- 21729 od 10.02.2011**

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZOLAN ĆURINA DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja  
10.02.2011

MP  
EXTEH d.o.o. 11  
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F  
Tel.: (01) 3867-460

Potpis odgovorne osobe:

[Signature]