



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. E-2- 21453

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod: **Visokonaponski visokoučinski rastalni umetak**
Product: **(s temperaturnim ograničenjem)**

Proizvođač/Trgovačka marka: **EFEN - SMART-VILL KFT.**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) HH ŪLA 6/12kV 292mm**
Type: **2) HH ŪLA 10/24kV 442mm**

Podnositelj zahtjeva: **EXTEH d.o.o.**
Applicant: **Zagrebačka cesta 156 F**
10000 ZAGREB

Tehnički i drugi podaci:	(Specification:)
1) Napon:	1)6/12kV 2)10/24kV
2) Struja:	1)4-200A 2)4-100A
3) Napomena:	Test report NR-0312/07 od 20.2.2007.
4) Zemlja proizvodnje:	MAĐARSKA

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **12372 / 12.03.2010**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- HRN EN 60282-1: 2008

Valjanost do: **15.03.2012**
Valid until:

Datum: **15.03.2010**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Ivan Levstek, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 - 12372

Podnositelj zahtjeva: EXTEH d.o.o.

Naziv proizvoda: VISOKONAPONSKI VISOKOUČINSKI RASTALNI UMETAK (S
TEMPERATURNIM OGRANIČENJEM)

Tip proizvoda: 1)HH ŪLA 6/12kV 292mm
2)HH ŪLA 10/24kV 442mm

Proizvođač/robna marka: EFEN-SMART-VILL KFT

Zemlja proizvodnje: MAĐARSKA

Napon/Frekvencija: 1)6/12kV
2)10/24kV

Struja: 1)4-200A 2)4-100A

Napomena: Test teport NR-0312/07 od 20.2.2007

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

norme: HRN EN 60282-1:2008

- Datum ispitivanja: 12.03..2010.

Ispitao:
Damir Jakopović dipl.ing.



Odobrio:
Ivan Levstek, dipl.ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

C:\Documents and Settings\damir.krvaric\Desktop\Ispitivanja\Exteh-12372.doc

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Broj 12372 / 2010

Proizvođač / Uvoznik:	EXTEH d.o.o. Zagrebačka cesta 156 F 10000 ZAGREB
Naziv proizvoda:	Visokonaponski visokoučinski rastalni umetak (s temperaturnim ograničenjem)
Tip/model:	HH ŪLA 6/12kV 292mm HH ŪLA 10/24kV 442mm
Proizvođač/ trgovačka marka:	EFEN - SMART-VILL KFT.

**Gore navedeni proizvod sukladan je zahtjevima niže
navedenih pravilnika (EU direktiva) i harmoniziranih normi:**

- HRN EN 60282-1: 2008

Dokument izdan od
Zavoda za ispitivanje
kvalitete d.o.o.:

SVJEDODŽBA br. E-2- 21453 od 15.03.2010

Izjavu potpisuje (u ime proizvođača/uvoznika):

ZORAN ŠURINA - DIREKTOR

(Ime i prezime i funkcija odgovorne osobe)

Datum izdavanja
15.03.2010

M.P.

Potpis odgovorne osobe:

EXTEH d.o.o.
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F
Tel.: (01) 3867-460

EXTEH d.o.o.
10000 Zagreb, Zagrebačka c. 156 F
Tel.: (01) 3867-460